

РЕГЛАМЕНТ
заседания Совета Общественной палаты Ульяновской области

16.04.2017

14.00-15.00

Место проведения: зал заседаний Председателя Общественной палаты Ульяновской области (ул. Радищева, д.1, каб. 500)

14.00 – 14.15 Вступительное слово Председателя Общественной палаты Ульяновской области **Чепухина Александра Викторовича**

14.15 – 14.30 **1. Об утверждении сводного акта проверок противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Ульяновской области**

Обсуждение и обмен мнениями

14.30 – 14.45 **2. Об обращении членов региональной Палаты в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и в Счётную палату Ульяновской области по вопросам о ситуации в региональном здравоохранении**

Обсуждение и обмен мнениями

14.45 – 14.55 **3. Об отчётной кампании членов Правительства Ульяновской области**

Обсуждение и обмен мнениями

14.55 – 15.00 **Подведение итогов заседания, принятие решений**

С уважением,

**Председатель Общественной палаты
Ульяновской области**



А.В. Чепухин

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Общественной палаты Ульяновской области

16.04.2018 г.

14.00-15.00

Место проведения: зал заседаний Председателя Общественной палаты Ульяновской области (ул. Радищева, д.1, каб. 500)

Совет Общественной палаты Ульяновской области:

- | | |
|---|--|
| 1. Чепухин
Александр Викторович | Председатель ОП УО |
| 2. Володина
Юлия Константиновна | Председатель комиссии ОП УО по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия |
| 3. Ильина
Светлана Николаевна | председатель комиссии ОП УО по безопасности граждан, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами, ветеранскими организациями и системой судебно-правоохранительных органов |
| 4. Колоткова
Ирина Александровна | председатель комиссии ОП УО по развитию СМИ и информационного общества |
| 5. Мальшева
Елена Николаевна | Заместитель председателя комиссии ОП УО по поддержке семьи, материнства и детства |
| 6. Сидоров
Владимир
Владимирович | Председатель комиссии ОП УО по территориальному развитию и местному самоуправлению |
| 7. Ярош
Вячеслав Федорович | председатель комиссии ОП УО по ЖКК, строительству и дорогам |
| 8. Ярушкина
Надежда Глебовна | председатель комиссии ОП УО по развитию науки, инноваций, образования, делам молодёжи, физической культуре и популяризации здорового образа жизни |
| 9. Чередова
Наталья Владимировна | Заместитель руководителя Аппарата |
| 10 Курушина
Елена Викторовна | Заместитель руководителя Аппарата |
| 11 Ермолаева
Ольга Николаевна | Пресс-секретарь |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении сводного акта проверок противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Ульяновской области;**
2. **Об обращении членов региональной Палаты в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и в Счётную палату**

Ульяновской области по вопросам о ситуации в региональном здравоохранении;

3. Об отчётной кампании членов Правительства Ульяновской области.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении сводного акта проверок противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Ульяновской области.

Чепухин А.В.: Огласил регламент заседания. Отметил, что в общественных проверках, проходивших с 31 марта по 4 апреля 2018 г., принимали участие члены общественных палат и палат справедливости, общественные контролеры, общественные наблюдатели 24 муниципальных образований Ульяновской области.

Чередова Н.М.: Проинформировала коллег о проведенных проверках противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Ульяновской области (см. Приложение 1).

Чепухин А.В.: Предложил утвердить сводный акт проверок.

Голосование:

За – 7;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решили:

1. Утвердить сводный акт проверок противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Ульяновской области и направить его для информации Губернатору Ульяновской области Морозову С.И., для работы в Прокуратуру Ульяновской области и в Главное управление МЧС России по Ульяновской области.

2. Об обращении членов региональной Палаты в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и в Счётную палату Ульяновской области по вопросам о ситуации в региональном здравоохранении.

Чепухин А.В.: Отметил, что по вопросу о сложившейся ситуации в региональном здравоохранении члены Общественной палаты решили обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и в Счётную палату Ульяновской области.

Голосование:

За – 7;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решили:

1. Поддержать инициативу и направить обращение членов Общественной палаты Ульяновской области о ситуации в региональном здравоохранении в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и в Счётную палату Ульяновской области (Приложение 2)

3. Об отчётной кампании членов Правительства Ульяновской области.

Чепухин А.В.: Проинформировал коллег о начале серии слушаний отчетов заместителей Председателя Правительства Ульяновской области на площадке ОП УО в 2018 году и представил график заслушиваний отчётов о деятельности членов Правительства Ульяновской области за 2017 год.

Голосование:

За – 7;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решили:

1. Утвердить график заслушиваний отчётов о деятельности членов Правительства Ульяновской области за 2017 год на площадке региональной Общественной палаты (Приложение 3) с обязательным участием профильных комиссий Палаты.
4. **О включении в состав Совета Общественной палаты Ульяновской области заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Малышевой Елены Николаевны.**

Голосование:

За – 7;

Против – 0;

Воздержались – 0.

Решили:

1. Приглашать на заседания Совета Общественной палаты Ульяновской области заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Малышеву Елену Николаевну.

С уважением,

**Председатель Общественной палаты
Ульяновской области**

А.В. Чепухин

РЕШЕНИЕ
Совета Общественной палаты Ульяновской области

г. Ульяновск

16 апреля 2018 г.

В ходе обсуждения вопросов регламента заседания Совета Общественной палаты Ульяновской области члены Совета Общественной палаты Ульяновской области

РЕШИЛИ:

1. Утвердить сводный акт проверок противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Ульяновской области и направить его для информации Губернатору Ульяновской области Морозову С.И., для работы в Прокуратуру Ульяновской области и в Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Приложение 1).

2. Поддержать инициативу и направить обращение членов Общественной палаты Ульяновской области о ситуации в региональном здравоохранении в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и в Счётную палату Ульяновской области (Приложение 2).

3. Утвердить график заслушиваний отчётов о деятельности членов Правительства Ульяновской области за 2017 год на площадке региональной Общественной палаты (Приложение 3) с обязательным участием профильных комиссий Палаты.

4. Приглашать на заседания Совета Общественной палаты Ульяновской области заместителя председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Малышеву Елену Николаевну.

С уважением,

**Председатель Общественной палаты
Ульяновской области**



А.В. Чепухин

**Сводный акт
общественных проверок соответствия пожарной безопасности объектов
социальной направленности на территории
муниципальных образований Ульяновской области**

Цель проведения общественной проверки: сбор и анализ информации об уровне и соответствии нормам пожарной безопасности объектов социальной направленности (торговые центры, дома культуры, ФОКи, детские учебные организации, медицинские учреждения) на территории Ульяновской области.

Правовые основания проведения общественной проверки: Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Закон Ульяновской области от 23 декабря 2016 года № 202-ЗО «Об Общественной палате Ульяновской области», Приказ МЧС России от 25 марта 2009 года № 171 «Свод правил противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Приказ МЧС России от 25 марта 2009 года № 179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009.

Период и территориальный охват проведения общественной проверки: с 31 марта по 04 апреля 2018 года на территории 24 муниципальных образований Ульяновской области.

Участники общественной проверки: члены Общественных палат, Палат справедливости и общественного контроля, общественные контролёры, общественные наблюдатели муниципальных образований Ульяновской области.

Индикаторы (критерии) проведения общественной проверки:
наличие доступных эвакуационных выходов в помещении, наличие или отсутствие пожарных огнетушителей (паспорт устройства с указанием месяца и года зарядки), наличие исправной пожарной сигнализации и пределы её слышимости, наличие пожарных шкафов с полным комплектом оборудования, отделка помещений пожароопасными материалами (напольные, стеновые покрытия).

Общие сведения и выводы:

За период с 31 марта по 04 апреля 2018 года проведено 385 общественных проверок, проверено 385 объектов социальной направленности.

По итогам общественных проверок установлено, что из всего количества вышеуказанных объектов только 123 объекта соответствуют требованиям пожарной безопасности, что составляет 31,94%.

К 262 объектам, что составляет 68,06%, у представителей общественности имеются замечания:

1. В нарушение требований статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказа МЧС России от 25 марта 2009 года № 171 «Свод правил противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» **в 40 объектах (10,3%)** отсутствуют доступные эвакуационные выходы в помещениях, либо они имеются, но недоступны.

Например, в муниципальном образовании «Карсунский район» из 12 проверенных объектов на 4 объектах (торговая сеть «Магнит») эвакуационные выходы имеются, но они недоступны, заграждены коробками, один выход закрыт на навесной замок с внешней стороны.

В муниципальном образовании «Кузоватовский район» на одном объекте (торговая сеть «Магнит») на момент проведения проверки производилась отгрузка товаров, эвакуационный путь был заставлен тарой.

В муниципальном образовании «Старокулаткинский район» аналогичные нарушения в торговом центре и в районном доме культуры: эвакуационные пути и выходы загромождены товаром и мебелью.

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Коптевский детский сад» муниципального образования «Новоспасский район» имеются 3 эвакуационных выхода, но все они направлены в одну сторону. По мнению комиссии необходим выход с другой стороны, там, где расположена игровая комната и комната отдыха детей.

В муниципальном образовании «Старомайнский район» в 11 ФАПах отсутствуют эвакуационные выходы, в Цильнинском районе на 9 объектах также отсутствуют эвакуационные выходы.

В нарушение требований статьи 105 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказа МЧС России от 25 марта 2009 года № 179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009 **из 385 проверенных объектов, в 9 (2,3%) вообще отсутствуют** пожарные огнетушители. Например, в муниципальном образовании «Вешкаймский район» (ИП Краснов Магазин «Школьник», Магазин ИП Паргунькин), в сельских клубах сёл Татурайкино и Русский Юрткуль, сельской библиотеке села Матвеевка Старомайнского района вообще отсутствуют огнетушители.

Согласно нормативам срок годности порошкового огнетушителя – 10 лет на баллон и 5 лет на заряд, при этом баллоны требуют ежегодной плановой проверки, о чём делается специальная отметка в их паспорте.

Огнетушителей углекислотного типа – 10–15 лет, при этом они также требуют ежегодной проверки качества заряда. Каждые пять лет заряд углекислотного огнетушителя обновляется путём полной разрядки и очистки от остатков ОТВ. После чего производятся полный осмотр целостности баллона и проверка герметичности корпуса.

Общественная проверка показала, что **на 31 объекте (8,05%) дата зарядки огнетушителей 2007 и 2008 года** (то есть истекли сроки).

Например, в муниципальном образовании «Старомайнский район» в 4 учреждениях (Большекандалинский сельский клуб, Старорожественский сельский клуб, Ертугановский сельский клуб, Малокандалинский сельский клуб) дата зарядки огнетушителей 2007 год.

В муниципальном образовании «Новоспасский район» в трёх образовательных учреждениях (ОГБРОУ «Новоспасский технологический техникум», МОУ «Суруловская основная школа», МДОУ Коптевский детский сад) часть огнетушителей требуют замены и перезарядки.

В муниципальном образовании «Карсунский район» на 2 объектах (магазин «Универмаг» р.п. Карсун, МКУ ДО Карсунская детская школа искусств имени А.Пластова) имеются огнетушители, но не обеспечено соблюдение сроков перезарядки освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте.

В нарушение требований приказа № 274 от 01 июня 2011 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении изменения № 1 к Своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» **на 61 (15,8%) объекте отсутствует пожарная сигнализация, на 22 (5,71%) объектах сигнализация установлена, но она в неисправном состоянии.**

Например, в магазине «Школьник» ИП Краснов муниципального образования «Вешкаймский район» не установлена пожарная сигнализация, при этом отсутствуют эвакуационные выходы, огнетушители и пожарные шкафы с комплектом оборудования. В результате проверки в муниципальном образовании выявлено 7 объектов (Вешкаймский СДК, Бекетовский ЦСДК, Ермоловский ЦСДК, Шарловский СДК, Мордово Белоключевский СДК), в которых отсутствует система сигнализации и 2 объекта, где сигнализация в неисправном состоянии.

В муниципальном образовании «Карсунский район» на 6 объектах не установлена пожарная сигнализация (торговая сеть «Магнит», магазин Универмаг).

В муниципальном образовании «Павловский район» на 20 объектах отсутствуют системы сигнализации, это, в основном, сельские клубы и библиотеки. Такая же ситуация в муниципальных образованиях «Старомайнский район» (12 объектов) и «Цильнинский район» (7 объектов). В городе Ульяновске в филиал МБУКЦКС ДК «Строитель» также отсутствует сигнализация.

В нарушение требований статьи 107 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» **на 211 объектах (54,8%) отсутствуют пожарные шкафы с комплектом оборудования.**

По итогам каждой из общественных проверок членами Общественных палат и Палат справедливости и общественного контроля муниципальных образований Ульяновской области были составлены Акты проверок.

Итоги проведённых общественных проверок будут рассмотрены на совместных заседаниях Общественных палат и Палат справедливости и общественного контроля муниципальных образований Ульяновской области с

приглашением представителей правоохранительных органов и Управления МЧС России по Ульяновской области.

В период с мая по июнь 2018 года членами Общественных палат и Палат справедливости и общественного контроля муниципальных образований Ульяновской области будут проведены повторные общественные проверки объектов с целью устранения выявленных нарушений.